

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
о проведении внеплановой выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "06" 12 2019 г. № 1503

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 имени героя Советского Союза Цукановой М.Н.» ИНН 2462023253

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 24а;  
адрес фактического осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 24а

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых им производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: государственных инспекторов г. Красноярска по пожарному надзору Навойчик Екатерину Вячеславовну, Швец Вадима Анатольевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения распоряжения Главного государственного инспектора Красноярского края по пожарному надзору от 22.11.2019 №185, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;



- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: **осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения требований пожарной безопасности**

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "10" декабря 2019 года.

Проверку окончить не позднее

"20" декабря 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: **ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»**

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

требования, установленные Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645); Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 – анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, а также в документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора;

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 - обследование объекта защиты (визуальный осмотр);

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 – отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения (при необходимости);

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 – опрос и получение объяснений;

- 10.12.2019 по 20.12.2019 – истребование документов и (или) информации (при необходимости);

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 – проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (при необходимости);

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 – проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты;

- с 10.12.2019 по 20.12.2019 – проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290); Административный регламент МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Заместитель главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Новашов В.В

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору

Навойчик Екатерина Вячеславовна, т. (391) 264-17-17, ais@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копию распоряжения получил(а):

12.12.2019  
Дата

Мож / Марченко А.И.  
Ф.И.О., подпись

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 275-16-45, ais@mchskrsk.ru

г. Красноярск  
(место составления акта)

13 декабря 2019 года  
(дата составления акта)

10 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

**№ 1503**

по адресу: 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 24а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 06.12.2019 № 1503 под-  
писанного заместителем главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному  
надзору Новашовым В.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 имени  
героя Советского Союза Цукановой М.Н.» (далее – МБОУ СШ № 16)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ” декабря 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 13 ” декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): копия распоряжения по-  
лучена 09.12.2019 в 10 ч. 00 мин. путем регистрации в журнале входящей документации, вх.  
№ 101; 12.12.2019 г. получена врио директора МБОУ СШ № 16 Жарич Людмилой Анатольевной  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному  
надзору Навойчик Екатерина Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-  
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности  
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккреди-  
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: врио директора МБОУ СШ № 16 Жарич Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-  
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий  
по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не выявлено		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- краткая характеристика объекта на 1 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку: Навойчик Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Врио директор МБОУ СШ № 16 Жарич Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” декабря 20 19 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Номер «телефона доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).

Приложение к акту проверки от 13.12.2019 № 1503

В рамках исполнения распоряжения Главного государственного инспектора Красноярского края по пожарному надзору от 22.11.2019 № 185, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546, проведена внеплановая проверка объекта защиты, на котором запланировано проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей: здания МБОУ «СШ № 16» по адресу: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 24а.

Праздничные мероприятия предполагается проводить в фойе первого этажа здания.

Из помещения фойе имеется 2 эвакуационных выхода непосредственно наружу.

Пути эвакуации свободны (не загромождены). Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. План эвакуации людей в случае пожара из места проведения праздничных мероприятий имеется.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. Обеспечен вывод сигнала о срабатывании и неисправности системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации с ООО «Стрелец-Мониторинг». На момент проверки АУПЗ находятся в работоспособном состоянии.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарных гидрантов (ПГ) (2 ближайших ПГ расположены на территории, прилегающей к объекту защиты, на расстоянии до 200 м). По направлению к ближайшим к объекту ПГ установлены соответствующие указатели. ПГ от снега и льда очищены.

К зданию образовательного учреждения, а также к ближайшим к зданию источникам наружного противопожарного водоснабжения свободный подъезд пожарной техники обеспечен.

Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий приказом руководителя учреждения от 29.11.2019 № 198а назначена заместитель директора по АХР Коновалова О.В.

С персоналом объекта, задействованным в проведении массовых мероприятий, проведены целевые противопожарные инструктажи.

Тренировка по эвакуации людей в случае пожара проведена 04.10.2019 г.

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору



Е.В. Навойчик