



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №10/085-Э

660041, г. Красноярск,
ул. 2-я Хабаровская, 4.
(место составления)

09.03.2021 г.
(дата составления)

По адресу/адресам: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 24а.
(место проведения проверки)

На основании: На основании Распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2021 г. № РП-361-407-о
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н.», ИНН 2462023253, ОГРН 1022402060218.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Дата и время проведения проверки:

с «08.02.2021 г. по 09.03.2021 г.»

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического надзора зафиксированных в Акте проверки № 10/085/407/2021 от 09.03.2021 г., на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения «О Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 28.06.2016г. №249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

№	Конкретное описание (существо) выявленного	Наименование	Срок устранения
---	--	--------------	-----------------

	нарушения	нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	нарушения
1.	Лицо, ответственное за электрохозяйство и его заместитель не прошли проверку знаний в комиссии Ростехнадзора на IV группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.2.3. ПЛ п.8.2, 9.2	01.08.2022
2.	Не в полном объёме предоставлены протоколы испытаний и измерений электрооборудования учреждения зарегистрированной электролабораторией (не предоставлены следующие протоколы испытаний: измерение сопротивления петли фаза-ноль, измерение сопротивления контура заземления, прогрузка автоматических выключателей)	ПТЭЭП, п. 1.2.2 ПЛ п.4.3	01.08.2022
3.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем учреждения по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы.	ПТЭЭП, п.1.6.7 ПЛ п.39.2	01.08.2022
4.	Заполненные паспорта заземляющих устройств учреждения не предоставлены.	ПТЭЭП, п.2.7.15 ПЛ п.176	01.08.2022
5.	В учреждении отсутствует аварийное освещение.	ПТЭЭП, п.2.12.3. ПЛ п.203	01.08.2022

Главный государственный инспектор
Отдела по надзору в электроэнергетике



Бобылев А.С.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а)


Директор МБОУ СШ № 16
Жарич Людмила Анатольевна

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

Директор МБОУ СПШ № 16 Жарич Людмила Анатольевна

(подпись)

 09.03.2021г.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.